## **Schaum**

# zu treffende Maßnahmen Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Die Zumischrate gibt an, wie groß der Anteil Schaummittel im Schaummittel-Wasser-Gemisch ist. Z.B. 3% Zumischung bei 400 Litern Gemisch: 12 Liter Schaummittel benötigt.

Die Verschäumungszahl gibt an, das wie-viel-fache des Schaummittel-Wasser-Gemisch-Volumens der entstehende Schaum einnimmt. Eine VZ von 15 bedeutet: aus 1 Liter Gemisch entstehen 15 Liter Schaum. Die Verschäumungszahl ist eine feste Eigenschaft des Strahlrohrs und kann nicht geändert werden.

Der "Abbrandfaktor", auch "Zerstörungsrate", beträgt im Allgemeinen ca. 2 -> ca. 50% des Schaumes wird beim Aufbringen oder durch die Hitze direkt zerstört.

Zu beschäumende Flächen werden ca. 50 cm hoch eingeschäumt. -> Mit 1 m³ Schaum können 2 m² Fläche beschäumt werden

#### Berechnung der maximal erzeugbaren Schaummenge

~~INCL FORM=max schaummenge~~

# Berechnung der benötigten Schaummittelmenge für eine bestimmte Menge Schaum

~~INCL\_FORM=gewuenschte\_schaummenge~~

## Quellenangabe

• Lehrgangsunterlage Truppführerausbildung der LFKS RLP (PDF, 9 MB)

### Stichwörter