

Steigleitung/Wandhydranten zu treffende Maßnahmen

- Trupp entsenden der in den nicht betroffenen Geschossen überprüft ob die Entnahmestellen geschlossen sind

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Der Einsatz von CAFS (Druckluftschaum) kann dazu führen dass an der Entlüftungseinrichtung das Ventil nicht schließt und der Schaum dort austritt

Quellenangabe

- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Löschwassereinspeisung, Einspeisung