

Schaumrohre

Zur Schaumberechnung [klicken Sie hier](#)

Verschäumungsbereiche

Schaumart	Verschäumungszahl (VZ)
Schwerschaum	bis 20
Mittelschaum	über 20 bis 200
Leichtschaum	über 200

Tragbare Schwerschaumrohre / Nennleistung bei 5 bar Eingangsdruck

Typ	Zumischung	Schaumwurfweite	Schaummittelbedarf	Schaumleistung	Verschäumungszahl
S 2	3 %	12 m	6 l/min	>2 m ³ /min	>10
S 4	3 %	20 m	12 l/min	>4 m ³ /min	>10
S 8	3 %	25 m	24 l/min	>8 m ³ /min	>10

Tragbare Mittelschaumrohre / Nennleistung bei 5 bar Eingangsdruck

Typ	Zumischung	Schaumwurfweite	Schaummittelbedarf	Schaumleistung	Verschäumungszahl
M 2W	3 %	12 m	6 l/min	> 4 m ³ /min	>20
M 4W	3 %	20 m	12 l/min	> 8 m ³ /min	>20
M 8W	3 %	25 m	24 l/min	>16 m ³ /min	>20
M 2	3 %	6 m	6 l/min	> 8 m ³ /min	>40
M 4	3 %	7 m	12 l/min	>16 m ³ /min	>40
M 8	3 %	10 m	24 l/min	>32 m ³ /min	>40

W = Große Wurfweite

Leichtschaumgenerator / Auer Be- und Entlüftungsgerät mit Schaumaufsatz

Typ	Zumischung	Wasserbedarf	Schaummittelbedarf	Schaumleistung	Verschäumungszahl
Auer Leichtschaumaufsatz	fest eingebaut	ca. 100l/min	ca. 3 l/min	ca. 50 m ³ /min	500

Quellenangabe

Die Roten Hefte Band 18, „Formeln, Tabellen und Wissenswertes für die Feuerwehr“ von Ferdinand Tretzel, 8.Auflage, herausgegeben 2003 vom Kohlhammer-Verlag

Stichwörter

Verschäumungszahl, VZ

[Geräte für den Brandeinsatz](#)