

Hochhaus

zu treffende Maßnahmen

- Erkundung - Außen- und Innenerkundung -> **Wohnung, Technikraum, Keller**
- [Steigleitung](#) / [Wandhydranten](#) vorhanden? nass/trocken - Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten
- RWA oder RDA in Treppenträumen vorhanden? Treppenraum [entrauchen und rauchfrei halten](#).
Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.
- Durchsuchen und Räumen / Evakuierung von Wohneinheiten - Notunterkunft
- Sicherheitstrupp bereithalten
- Einsatzstelle ([Kalte Brandstelle](#)) übergeben

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter
- Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.
- Energieversorgung - Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung
- Treppenraum als Sicherheitstreppenraum? Feuerwehraufzug vorhanden? Feuerwehraufzug nur bis 2 Geschosse unter Gefahrenbereich nutzen
- Massenanfall von Verletzten ([MANV](#)); Behandlungsplatz

Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern