

# Hochhausbrand

Auch allgemeine Maßnahmen für [Gebäudebrände](#) beachten!

## Maßnahmen

- bei bestätigtem Brand großzügig nachalarmieren, mindestens 2 Löschzüge, Reserven bilden!
- [Bereitstellungsraum](#) festlegen
- Depotgeschoss (siehe unten) einrichten
- [Belüften](#), Kontrolle auf betroffene Bereiche
- [Einsatzabschnitte](#) bilden, z.B.:  
Brandbekämpfung, Logistik, Kontrolle und Belüftung, Wasserversorgung, Räumung, Rettungsdienst
- Nutzung des [Feuerwehraufzugs](#) in Taktik einbeziehen
- Kommunikation: Funkkanaltrennung, Funkabschirmung des Gebäudes beachten; ggf. Gebäudefunkanlage aktivieren, TMO-Gruppen prüfen sofern verwendet, Repeater setzen
- ggf. weitere Nachforderungen: Versorger (Stadtwerke; Gas, Wasser, Strom, ...), ggf. SEG Sanität/Betreuung
- Atemluftfahrzeuge nachfordern

## besondere Gefahren

- komplexe Stockwerkgrundrisse und Gebäudestrukturen
- Absturz von Trümmern/Glas
- in großer Höhe hoher Winddruck (nach dem Bersten von Fenstern wird der Brand tiefer in das Gebäude gedrückt)
- Stromausfall → Versagen der Gebäudeausrüstung, evtl. auch brandschutztechnischer Einrichtungen
- ggf. sozialer Brennpunkt

## weitere Hinweise

- Zugangskontrolle im EG einrichten (ggf. durch Polizei)
- [Drehleitereinsatz](#): Nennrettungshöhe der DLK entspricht 7. OG, bei optimalen Aufstellverhältnissen max. 10. OG erreichbar
- [Steigleitung/Wandhydranten](#) nutzen. Druckerhöhungsanlage betriebsbereit?

## Einrichtung Depotgeschoss

- i.d.R. zwei Stockwerke unter dem Brandgeschoss
- Zugführer koordiniert Brandbekämpfungs-Trupps sowie das Depotgeschoss von dort aus
- Rettungsdienst im Depotgeschoss in Bereitstellung
- Atemschutzüberwachung im Depotgeschoss durchführen

## Aufzugnutzung

- Wenn **kein [Feuerwehraufzug](#)**, dann **Aufstieg zu Fuß** mit dem nötigsten Material! Ausrüstung erst im Depotgeschoss!
- Weitere Ausrüstung mit dem Aufzug alleine in das Depotgeschoss schicken  
Aber nicht alles auf einmal, sonst (vorerst) kein Zugriff beim Ausfalls des Aufzugs!

## Räumung und Kontrolle des Gebäudes

Siehe auch: [Räumung](#)

- Zuerst Brandgeschoss, dann die Stockwerke darüber (i.d.R. max. 4), danach das Stockwerk darunter räumen
  - Personen von Polizei/Rettungsdienst zum Sammelplatz bringen lassen, um möglichst wenig Feuerwehr-Einsatzkräfte zu binden
  - bei verrauchtem Treppenraum und unübersichtlicher Lage erfahrungsgemäß ca. 10 bis 20 Rauchvergiftete, [MANV](#) aber erst auslösen wenn Personenanzahl bestätigt um Kapazitäten zu schonen
- Die weiteren Geschosse kontrollieren, aber Personen in den Wohnungen belassen wenn keine Gefahr besteht
- Wohnungen kennzeichnen, dabei unterschiedliche Kennzeichnung für geräumte und „nur“ kontrollierte Wohnungen verwenden
- Lüftungs-/Klima-Anlagen abstellen lassen (**aber nicht den Rauchabzug!**)

## Nach Überwindung der Anfangsphase

- Betreuung für Betroffene bereitstellen
- Unterbringung für Betroffene organisieren
- Verpflegung/Ablösung der Einsatzkräfte
- auf [Presseanfragen](#) vorbereiten

## Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern
- Landratsamt Böblingen: *Führungsfortbildung: VB Hochhaus und Einsatztaktik bei Hochhausbränden*
- SER Brand Hochhaus der Berliner Feuerwehr
- ETS FW-Hamburg

## Stichwörter

Wolkenkratzer  
[Brandeinsätze](#)