

# Hotel

## zu treffende Maßnahmen

- auslesen der BMA und ggf. Einweisung durch ortskundige Mitarbeiter
- RWA oder RDA in Treppenträumen vorhanden? Treppenraum **entrauchen und rauchfrei halten**. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.
- Erkundung - Außen- und Innenerkundung; Verbindungen zu anderen Gebäudeteile beachten -> **Hotelzimmer, Lobby, Küche, Technikräume, Keller, (Tief-)Garage**
- **Steigleitung / Wandhydranten** vorhanden? nass/trocken - Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Objektpläne vorhanden?
- Belegungsliste vorhanden? Abgleich durchführen!
- Anfahrt; Aufstellfläche für **Drehleiter**
- Funkverbindung im Gebäude beachten
- Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.
- Energieversorgung - Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung
- Massenankunft von Verletzten (**MANV**), Behandlungsplatz, Notunterkunft
- bei BMA Meldung ggf. Stichwort in Brand ändern lassen

## Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern
- Einsatzverfahren BF Schwerin