# **Tiefgaragenbrand**

#### Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

- Lage erkunden:
  - Wandhydranten
  - Zugänge
  - Brandschutztore
  - o RWA
  - Verbindungen zu Wohneinheiten
  - Anzahl der Geschosse der Tiefgarage feststellen.
    Pro Geschoss können 3 Meter Höhe angenommen werden.
- Absuchen der Tiefgarage
  - massiver Personaleinsatz unter PA
  - o alle Zugänge nutzen (Treppenräume, Rampen, etc.)
  - Brandschutztore schließen und geschlossen halten
  - alle Parkdecks kontrollieren
- Alle Ein- und Ausgänge gegen das Betreten durch Zivilpersonen sichern (ggf. durch Polizei)
- Rauchausbreitung verhindern
  - RWA auslösen (Rauchabzug oft maschinell)
  - Treppenräume entrauchen und rauchfrei halten
  - Türen zu Treppenräumen und anderen Gebäudeteilen schließen
- Lange Angriffswege

#### **Besondere Gefahren**

- massive Verrauchungen
- PKW-Treibstoffe
- Stromversorgung

### weitere Hinweise

## Nachalarmierungen

- Atemschutzgeräteträger
- ortskundige Person (z.B. Hausmeister, Verwalter)
- ggf. übergeordneten Führungsdienst
- Atemschutz (GW-AS)
- E-Werke

# Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern
- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie
- Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner

Brandeinsätze