

Biogasanlage

Maßnahmen

Allgemein

- Windrichtung beachten, mit dem Wind anfahren, Abstand zur Anlage halten
- Vorgehen unter umluftunabhängigem Atemschutz
- Atmosphäre ständig mit Ex-Messgerät überprüfen
- Zündquellen vermeiden
- Brandschutz sicherstellen
- bei Stoffaustritt Leckage möglichst schließen
- möglichst Betreiber und Sachkundigen hinzuziehen
- Beachten der Grundregeln: 4A1C4E und [GAMS](#)
- Feuerwehrpläne beachten
- Atmosphäre nicht nur mit dem Ex-Gerät messen, EX-OX TOX beachten ([H2S!!!](#))

Personenrettung:

- Rettung nur durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und umluftunabhängigem Atemschutz
- Kleidung des Patienten/Einsatzkräfte kann toxische Substanzen enthalten
- [Not-Dekon](#) durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr einrichten (FwDV500)
- ggf. Beprobung der Ausatemluft des Patienten (Onlinemessgeräte/Sammelröhrchen)
- Absprachen zwischen Einsatzleiter, Fachberater Chemie & Notarzt für den Transport (Grenzwerte = [AEGL 2](#))
- ggf. bei mehreren Patienten LNA/ORGL an Est. zur
 - Koordinierung der Patienteneinweisungen
 - Informationsbeschaffung hinsichtlich gesundheitlicher Gefährdung EK & Patienten
 - Beantwortung medizinischer Fragen gegenüber der [Presse](#)

Biogasaustritt (nichtbrennend)

- Zündquellen vermeiden, keine Schalter im Gefahrenbereich betätigen
- nur Ex-geschützte Geräte verwenden (Lampe, Funkgerät, etc.). Handy, FME, etc. außerhalb des Gefahrenbereichs ablegen
- mit Lüftern verwirbeln (Ex-Schutz beachten)
- Ex-Zonen um Austrittsstelle beachten (Radius mindestens 3 Meter)

Brandfall

- im Bereich von Fermenter und Gasleitungen Feuer nicht löschen!
- Gaszufuhr schließen
- insbesondere Gaslager vor Wärmestrahlung, Funkenflug und Flugfeuer schützen!
- bei Feuer im [Blockheizkraftwerk](#) zusätzlich Not-Aus-Schalter drücken und Strom abschalten, danach:
 - Brandbekämpfung mit geeigneten Löschmitteln
 - in Schaltschränken, Niederspannungsverteilern und Transformatoren mit [Kohlendioxid](#) (CO₂) löschen
 - auf größere Mengen Schmieröl im Bereich des Kraftwerks achten!
- ggf. [Löschwasserrückhaltung einrichten](#)

besondere Gefahren

- Atemgifte
 - vor allem [Schwefelwasserstoff](#) (H₂S), Kohlendioxid (CO₂) und [Ammoniak](#) (NH₃)
 - hohe Konzentrationen können mit Sinnesorganen nicht von niedrigen unterschieden werden oder in hohen Konzentrationen gar nicht mehr wahrgenommen werden (H₂S)
 - Erstickungsgefahr in tief liegenden Bereichen wegen hohen CO₂-Konzentrationen
- Ausbreitung:
 - Wärmestrahlung
 - austretende Betriebsstoffe (Biogas, Motorenöle)
- Explosionsgefahr wenn Gas unkontrolliert nichtbrennend austritt oder die Abfackelung nicht funktioniert
- [Elektrizität](#) durch Erzeugung und Abgabe von Strom ins öffentliche Netz (Niederspannung bis 400 V oder Mittelspannung bis 30kV möglich)
- Erkrankung/Verletzung
 - Ansteckungsgefahr: Krankheitserreger in Flüssig- und Festmist, tierischen Nebenprodukten
 - Vergiftungsgefahr durch Gase
 - Verbrennungen/ -brühungen an Teilen des [Blockheizkraftwerks](#). Bei Leitungsbruch am Wärmespeicher besteht Verbrühungsgefahr durch austretendes heißes Wasser und/oder Wasserdampf
 - Mechanische Gefahren im Bereich des Fermenters. Rührwerk vor Befahrung ausschalten und gegen wiedereinschalten sichern
- Einsturz/Absturzgefahr (Gruben, Güllelager, Gärbehälter)
- Umweltgefährdung: Biogas (WGK 1), Motorenöle (WGK 2 oder 3), Schwefelwasserstoff / Ammoniak (WGK 2), Gülle / Jauche / Mist sind umweltgefährdend zu bewerten

weitere Hinweise

- Bereiche mit explosiven Gas-Luft-Gemischen im Normalbetrieb sind mit entsprechendem Schild gekennzeichnet
- Biogasproduktion lässt sich nicht direkt anhalten und läuft noch einige Tage weiter
- Erläuterungen zu Funktion und Anlagenbauteilen sind in einer [Veröffentlichung der Landesfeuerweherschule Baden-Württemberg \(offline verfügbar\)](#) zu finden

Zusammensetzung von Biogas

| Stoff | Anteil in % |
|-------------------------------------|-------------|
| Methan | 50 - 80 |
| Kohlendioxid | 20 - 50 |
| Wasser | 2 - 7 |
| Stickstoff | 0 - 2 |
| Wasserstoff | 0 - 1 |
| Sauerstoff | 0 - 2 |
| Schwefelwasserstoff | 0 - 2 |

Weblinks

- [Biogashandbuch Bayern](#)
- [Sicherheitsregeln für Biogasanlagen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften](#)
- [Erdgas und Biogas - Leitfaden für Feuerwehren. Erdgas Südwest GmbH, 2011.](#)

- [Allgemeine Informationen über Biogasanlagen und zu fester, gasförmiger und flüssiger Biomasse](#)

Quellenangabe

- [Biogasanlagen - Hinweise für den Einsatzleiter. Landesfeuerweherschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2011.](#)
- [Erdgas und Biogas - Leitfaden für Feuerwehren. Erdgas Südwest GmbH, 2011.](#)
- [vfdB Merkblatt Empfehlung bei Feuerwehreinsätzen an Biogasanlagen, 2012](#)
- Faltblatt „Sicherheit für den Feuerwehrdienst - Biogas-Anlagen“ VM GI 11/11-Art.Nr.1970233 vom Verband der Feuerwehren in NRW mit Unterstützung der Provinzial Rheinland Versicherung AG und der Westfälischen Provinzial Versicherung AG, herausgegeben im November 2011
- BF Schwerin, Hr. Krause

Stichwörter

Bio, Gas, Bauernhof, Strom, Gülle, Mist, Biogas, Stromerzeugung, Energieerzeugung, Blockheizkraftwerk, Kofermente, Fermenter, Gasspeicher, Gasaufbereitung, Vorgrube
[Bio-Einsatz](#), [Brandeinsätze](#)