

Dekontamination/Desinfektion zu treffende Maßnahmen

- Dekon-Platz bei Einsätzen der [Gefahrengruppe](#) II und III einrichten.
- Lage des Dekon-Platzes mit Abschnittsleiter Dekon absprechen
 - Lage außerhalb des Gefahrenbereichs gegen den Wind
 - auf gute Erreichbarkeit achten
 - auf Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten (Strom, Wasser, Abwasser) achten
- Dekon-Platz muss 15 min nach Anlegen des ersten PA betriebsbereit sein
- Dekon-Einheit nachalarmieren falls vorhanden



besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

[Personendekontamination \(Dekon-P\)](#)

[Gerätedekontamination \(Dekon-G\)](#)

Weblinks

zu weiterführenden Inhalten, Online-Recherche-Angeboten u.ä.

Kontakt Daten/Ansprechpartner

z.B. Notrufnummern

Quellenangabe

- FwDV 500, Stand 2004

Stichwörter

Hier können durch Komma getrennte Stichwörter, beispielsweise Synonyme, zum Thema eingetragen werden. Dadurch werden bei der Suchfunktion bessere Ergebnisse erzielt und ein Artikel könnte auch bei unklaren Suchbegriffen gefunden werden.